



## **ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 0258/2008**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek:

**Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.  
ul. Słoneczna 36  
62-200 GNIEZNO**

**stwierdza, że wyrób:** Hydrant nadziemny DN80 PN16 (PN10) typ C  
zabezpieczony w przypadku złamania  
z podwójnym zamknięciem

**produkowany przez:** Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.  
ul. Słoneczna 36  
62-200 GNIEZNO

**spełnia wymagania:** pkt. 3.21. zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów  
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie  
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0428/2008 z dnia 07.05.2008r.
2. Sprawozdania z badań: nr Pr-07-5.010 z dnia 27.10.2007r. w Laboratorium PAVUS, a.s., Oddział Veseli nad Lużnicí, nr 30-7116 z dnia 19.12.2007r. w Laboratorium Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Jablonec nad Nisou, nr 3271/BS/07 z dnia 02.02.2007r. wykonanych w Zakładzie - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP

**Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0258/DC/CNBOP/2008**

**Okres ważności świadectwa: od 03.06.2008r. do 02.06.2013r.**



**DYREKTOR  
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO  
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

**dr inż. Eugeniusz W. Roguski**

Józefów, dnia: 3 czerwca 2008r.