



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0398/2008**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek:

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 36
62-200 GNIEZNO

stwierdza, że wyrób: **Hydrant podziemny DN80 PN10**
Oznaczenie producenta
HP-00

produkowany przez: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.**
ul. Słoneczna 36
62-200 GNIEZNO

spełnia wymagania: **pkt. 3.22. zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0430/2008 z dnia 07.05.2008r.
2. Sprawozdania z badań: nr Pr-07-5.011 z dnia 30.10.2007r. w Laboratorium PAVUS, a.s., Oddział Veselí nad Lužnicí, nr 30-7117 z dnia 19.12. 2007r. w Laboratorium Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Jablonec nad Nisou i nr 3343/BS/07 z dnia 2007-04-03 wykonanych w Zakładzie - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.
3. Certyfikat 1015-CPD-2007 nr E-30-20610-07 z dnia 20.12.2007r. wydany przez Strojirenský Zkušební Ústav, s.p., Brno, Republika Czeska.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych w umowie nr 0398/DC/CNBOP/2008

Okres ważności świadectwa: od 26.09.2008r. do 25.09.2013r.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 26 września 2008r.