



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 20/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno.**
2. Nazwa wyrobu:  
**Opaska gwintowana do nawiercania rur PE i PVC PN 10:  
EN-GJL-250 i EN-GJS-500-7**  
Średnica zewnętrzna rur: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315.
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 27.21.20-33.59**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: woda przeznaczona do spożycia max. **40°C**, ciśnienie nominalne **1,0 MPa**
5. Dokumenty odniesienia:  
**PN-EN 1452 Rury PVC.**  
**PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenia.**  
**PN-EN 1561 Odlewnictwo. Żeliwo szare.**  
**PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.**  
**Atest higieniczny nr HK/W/0025/01/2007.**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 18.03.2009 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości  
*Mariusz Trudziński*  
mgr inż. Mariusz Trudziński

