



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 6/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu: **Nawiertki wodociągowe PN 10**
Do rur żeliwnych, stalowych i AC typ NW: DN 50, 80, 100, 150, 200 / 5/4”
DN 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 2”
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU **29.13.13-80.99 żeliwo szare EN-GJL-250**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: woda przeznaczona do spożycia max. **40°C**, ciśnienie nominalne **1,0 MPa**
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 1074-1 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Wymagania ogólne.
PN-EN 1074-2 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Armatura zaporowa.
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 18.03.2009 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości
Mariusz Trudziński
mgr inż. Mariusz Trudziński

