



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 12/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:
Kształtki kołnierzowe ciśnieniowe EN-GJS-500-7
Trójnik: kołnierzowy (T)
Kołano dwukołnierzowe (Q), ze stopką (N)
Króciec: dwukołnierzowy (FF), jednokołnierzowy (F), (FW)
Zwężka dwukołnierzowa (FFR)
Kołnierz ślepy (X)
Złącza: rurowe (RR), rurowo-kołnierzowe (RK) – do rur żeliwnych, stalowych, PCV i AC
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 27.21.20-33.10, 27.21.20-33.20, 27.21.20-33.90**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C, ciśnienie nominalne 1,6 MPa.**
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 545:2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”
Wymiary przyłączeniowe kołnierzy zgodne z PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: **zgodnie z pkt. 2.**
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: **nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości
Mariusz Trudziński
mgr inż. Mariusz Trudziński

