



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 17/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:  
**Nasada kołnierzowa z obejmą:**  
DN65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 50  
NT DN65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 50  
  
**Stopa uniwersalna z obejmą:**  
DN65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 32  
DN65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 40  
DN65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 / 50
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 27.21.20-33.90**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C, ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Budowa przyłącza wodociągowego na suchym rurociągu, do rur żeliwnych, stalowych i AC.**
5. Dokumenty odniesienia:  
**PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”**  
**PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”**  
**PN-EN 545:2010 „Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań”**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

  
Kierownik Działu  
Kontroli Jakości  
mgr inż. Mariusz Trudziński

