



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 20/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:  
**Opaska gwintowana do nawiercania rur PE i PCV PN10 EN-GJL-250 i EN-GJS-500-7:  
Średnica zewnętrzna rur: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315**
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 27.21.20-33.59**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C,  
ciśnienie nominalne 1,0 MPa.**
5. Dokumenty odniesienia:  
**PN-EN ISO 1452-2:2010 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury”  
PN-EN ISO 228-1:2005 „Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenia”  
PN-EN 1561:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo szare”  
PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”  
Atest higieniczny nr HK/W/0021/01/2012**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości  
*Mariusz Trudziński*  
mgr inż. Mariusz Trudziński

