



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 26/DZ/14

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:
Opaska naprawcza DN16 – DN2400
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 24.20.40.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **do usuwania awarii i łączenia rur stalowych i PCV, woda przeznaczona do spożycia max. 40°C, ciśnienie nominalne 1,6 MPa.**
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelnień złącz rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”
PN-EN 10311:2006 „Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych”
PN-EN 10088-1:2014 „Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję”
PN-EN 12266-1:2012 „Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe”
Atest higieniczny nr HK/W/0021/01/2012
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 22.09.2014 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości
mgr inż. Mariusz Trudziński

