



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 2/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:  
**Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim PN 10 NT EN-GJS-500-7  
Z końcówkami ISO 40 do rur PE: DN32**
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 29.13.13-33.11, 29.13.13-33.12**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C,  
ciśnienie nominalne 1,0 MPa.**
5. Dokumenty odniesienia:  
**PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”  
PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”  
PN-EN 1561:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo szare”  
PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”**
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości  
  
mgr inż. Mariusz Trudziński

