



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 3/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu:
**Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim PN 10/16 EN-GJL-250
z gwintowanymi końcami: DN40 – GW, DN50 – GW
DN40 – GW/GZ, DN50 – GW/GZ**
**Zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim PN 16 NT EN-GJS-500-7
z gwintowanymi końcami NT: DN25 – GW, DN32 – GW, DN40 – GW, DN50 – GW
DN32 – GW/GZ, DN40 – GW/GZ, DN50 – GW/GZ**
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 29.13.13-33.11, 29.13.13-33.12**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C,
ciśnienie nominalne 1,0/1,6 MPa.**
5. Dokumenty odniesienia:
**PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”**
**PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”**
**PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”**
PN-EN 1561:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo szare”
PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.


Kierownik Działu
Kontroli Jakości
mgr inż. Mariusz Trudziński

