



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 5/DZ/09

1. Producent wyrobu: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
2. Nazwa wyrobu:  
Nawiertki wodociągowe PN 16 EN-GJS-500-7  
Samonawiercające do rur PCV i PE typ NCS NT:  
DN/OD90, 110, 125, 160 / 5/4”  
DN/OD90, 110, 125, 160 / 2”
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU 29.13.13-80.99
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: woda przeznaczona do spożycia max. 40°C, ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
5. Dokumenty odniesienia:  
PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”  
PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”  
PN-EN 1563:2012 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”  
PN-EN 10088-1:2007 „Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję”  
PN-EN 681-1:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelnień złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości  
*Mariusz Trudziński*  
mgr inż. Mariusz Trudziński

