



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 6/DZ/09

1. Producent wyrobu: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
2. Nazwa wyrobu:
Nawiertki wodociągowe PN 10 EN-GJL-250
Do rur żeliwnych, stalowych i AC typ NW:
DN50, 80, 100, 150, 200 / 5/4”
DN80, 100, 150, 200, 250, 300 / 2”
3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU 29.13.13-80.99**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **woda przeznaczona do spożycia max. 40°C,**
ciśnienie nominalne 1,0 MPa.
5. Dokumenty odniesienia:
PN-EN 1074-1:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”
PN-EN 1074-2:2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt. 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 20.01.2012 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości

mg inż. Mariusz Trudziński

