



Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp z o.o.

ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno. tel. +48 61 426 44 01, fax +48 61 426 44 05

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 13/DWU/18



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HN-100/R, nr kat. 3000
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN100 PN10 HN-100/R typ A wg PN-EN 14384:2009
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: **Zwalczanie pożaru**
4. Producent wyrobu: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: **Nie dotyczy**
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: Instytut Badawczy Nauk Inżynierskich, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Republika Czeska. Numer identyfikujący jednostki notyfikującej 1015 przeprowadził ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych w systemie 1 i wydał Certyfikat Zgodności Wspólnoty Europejskiej Nr 1015-CPR-E-30-20609-07 rev. 1
8. Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Niezawodność działania: - konstrukcja - ciśnienia - kierunek zamykania - liczba obrotów do otwarcia - odporność hydrantu na obciążenia robocze - odporność na środki dezynfekcyjne - hydranty do sieci wody pitnej - charakterystyki hydrauliczne	- spełnia - 1,0 MPa - zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, patrząc z góry - 9 - 250 Nm - NPD - spełnia - Kv min. 160	PN-EN 14384:2009
Wymiary przyłączy	- wlot DN100 - wylot 2x75, 1x110	PN-EN 1092:1999P PN-EN 14384:2009
Trwałość niezawodności działania w odniesieniu do korozji	- farba epoksydowa o grubości min. 250 µm	PN-EN 14384:2009
Trwałość niezawodności działania; odporność na zużycie	- przechodzi	PN-EN 14384:2009

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Świadectwo dopuszczenia: Nr 2637/2016 wydane przez CNBOP w Józefowie.

Gniezno, dn. 12.07.2018 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości
Mariusz Trudziński
mgr inż. Mariusz Trudziński

NIP: 784-21-43-784,
VAT UE: PL7842143784
Regon: 639831249
tel. +48 61 426 44 01
fax +48 61 426 44 05
http: www.akwa.com.pl

e-mail: info@akwa.com.pl
e-mail: marketing@akwa.com.pl
BANK GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. O/Gniezno
65 2030 0045 1110 0000 0069 7820

Kapitał zakładowy: 11.008.000zł
Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców:
Numer pozycji 0000011092
Data wpisu: 09.05.2001 roku pozycja rejestru 1

