



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 18/DZ/09

1. Producent wyrobu: **Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno**
2. Nazwa wyrobu: **Nasuwka dławnicowa DN 800, DN 1000 - do rur żeliwnych**
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU **27.21.20-33.90 żeliwo szare EN-GJL-250**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: woda przeznaczona do spożycia max. **40°C**, ciśnienie nominalne **1,0 MPa**
5. Dokumenty odniesienia:
PN – 84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych.
6. Partia wyrobu objęta deklaracją: zgodnie z pkt. 2.
7. Nazwa i adres jednostki certyfikującej: nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii określonej w pkt 6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Gniezno, dn. 18.03.2009 r.

Kierownik Działu
Kontroli Jakości
mgr inż. Mariusz Trudziński

