



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.1644.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Armatura wodociągowa: nawiertki (1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600), zasuwki (2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2600), nasady kołnierzowe (1800), stopy uniwersalne (1900), obejmy gwintowane do nawiercania (6500), obejmy kołnierzowe do nawiercania (6600)**

Zawierający / containing: **stal nierdzewną, żeliwo szare i sferoidalne, mosiądz, EPDM, PA6, powłokę epoksydową**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Słoneczna 36

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej "AKWA" Sp. z o.o.
62-200 Gniezno
ul. Słoneczna 36



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.11.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.11.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 listopada 2025

The date of issue of the certificate: 26th November 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. Paweł Liemstra
dr n. med. Maciej Szczotko