



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 36/DWU/26



04

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Zasuwy klinowe ze złączami ISO PN16, zasuwki klinowe z króćcami PE PN16 bez wymiennego i z wymiennym uszczelnieniem trzpienia, numer katalogowy 2500
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: F
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania w naziemnych i podziemnych systemach wodociągowych przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w celu otwarcia lub zamknięcia przepływu
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Fucoli Somepal – Fundicao de Ferro SA 3000-125 Coimbra, Portugal, Estrada de Coselhas
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej „AKWA” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno, www.akwa.com.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 1074-1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne”
PN-EN 1074-2 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa”
PN-EN 1563 „Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne”
PN-EN 12201-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury”
8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA	16 bar	PN-EN 1074-1 PN-EN 1074-2
Maksymalne ciśnienie dopuszczalne PMA	20 bar	
Dopuszczalne miejscowe ciśnienie próbne PEA	25 bar	
Temperatura robocza	od 0°C do 40°C	
Maksymalny moment napędowy MOT	1 x DN [Nm]	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Kierownik Działu
Kontrola Jakości
mgr inż. Mariusz Tuziński

Gniezno, dn. 11.02.2026 r.

